

# Prüfbericht

## Klimaanlagen und Wärmepumpen

Anlage 4.3 gemäß § 39 Abs. 2 Bgl. HK-VO 2019

<input type="radio"/> erstmalige Überprüfung			<input type="radio"/> wiederkehrende Überprüfung			<input type="radio"/> Kontrolle der Mängelbehebung			
Anlage			<input type="radio"/> Klimaanlage			<input type="radio"/> Wärmepumpe			
Anlagennummer						Prüfnummer der / des Prüfberechtigten		BPR-	
Name des Prüforgans									
Prüfberechtigte/r									
Firmenanschrift		(Postleitzahl)		(Gemeinde/Straße/Hausnummer/Stiege/Tür)					
Telefon / E-Mail		(Telefonnummer)			(E-Mail)				
Datum der Überprüfung		(Tag)	(Monat)	(Jahr)	Nächste Überprüfung		(Tag)	(Monat)	(Jahr)

### Betreiberdaten

Name / Firma								
Anschrift		(Postleitzahl)		(Gemeinde/Straße/Hausnummer/Stiege/Tür)				
Standort der Anlage		<input type="radio"/> wie oben						
Telefon / E-Mail		(Telefonnummer)			(E-Mail)			

### Anlagedaten Klimaanlage / Wärmepumpe (zutreffendes bitte ankreuzen)

Klimaanlage / Wärmepumpe ist dicht	JA	NEIN	Reinigung der Filtersysteme und Wärmetauscher (z.B. Verdampfer und Kondensatoren)	JA	NEIN	nicht erforderlich
Luftleitungen und Luftein/-auslässe funktionieren	JA	NEIN				
Füllmenge des erforderlichen Kältemittels ist ausreichend	JA	NEIN	Funktionsprüfung und Einstellung der verschiedenen Regeleinrichtungen erfolgt			JA NEIN
Wärmeabführung und der/die Wärmetauscher sind wirksam	JA	NEIN		Bestandsunterlagen und Dokumentation sind in Ordnung		
Temperaturen gemessen: _____ °C (zB Verdampfereintritt) _____ °C (zB Verdampferaustritt)			Kälteverdichter funktionsfähig			JA NEIN
Die Anlage wurde seit der Inbetriebnahme verändert	JA	NEIN	Wärmeaufnahme im Freien in Ordnung (für Wärmepumpen)			JA NEIN

#### Änderungen:

Die Sanierungsmaßnahmen gemäß § 25 Abs. 5a Bgl. HKG ohne Änderung des Heiz- /Kühlbedarfs des Gebäudes sind ersichtlich	JA	NEIN	Wärmeabführung ins Freie in Ordnung (für Klimaanlagen)	JA	NEIN
Sanierung von Teilen des Gebäudes in den letzten 10 Jahren mit Auswirkungen auf Heiz-/ bzw. Kühlbedarf				JA	NEIN

Nachweis, ob das richtige Kältemittel eingefüllt ist, wurde erbracht durch	<input type="radio"/> Technische Unterlagen / Anlagedatenblatt <input type="radio"/> Reparaturbericht / Rechnung <input type="radio"/> Sonstiges: _____				
--	---	--	--	--	--

Die Anlage wurde bereits _____ mal repariert.	zuletzt im Jahr _____		
Mängel: <input type="radio"/> keine Mängel	<input type="radio"/> leichter Mangel	<input type="radio"/> schwerer Mangel	<input type="radio"/> Gefahr in Verzug
Behebung bis (max. 8 Wochen)	(Tag)	(Monat)	(Jahr)

Mängel / Bemerkungen: \_\_\_\_\_ (Für weitere Anmerkungen bitte auf der Rückseite weiterschreiben)

Behebung der Mängel erfolgt:	JA	NEIN		
------------------------------	----	------	--	--

**Name und Unterschrift des Prüforgans,  
Firmenstempel des / der Prüfberechtigten**

**Unterschrift der Betreiberin / des Betreibers**